



Piła, dnia 13.09.2022 r.

L.dz. 3706 /GWDA/ZP/13/22/AO

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

### ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DOTYCZĄCE WYJAŚNIENI TREŚCI SWZ ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne pn.: **dostawa fabrycznie nowej wysokoobrotowej dmuchawy promieniowej na łożyskach powietrznych wraz z montażem i rozruchem na terenie oczyszczalni ścieków GWDA w Pile Nr postępowania GWDA/ZP/13/22/AO.**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza zmiany treści SWZ.

#### PYTANIE NR 1:

Czy Zamawiający dopuszcza potwierdzenia realizacji dostaw w/w urządzeń do zakładów przemysłowych innych niż oczyszczalnie ścieków, np. elektrownie?

#### ODPOWIEDŹ:

Tak, Zamawiający dopuszcza potwierdzenia realizacji dostaw dmuchaw do innych zakładów przemysłowych.

#### ZMIANA TREŚCI SWZ

W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, dokonuje zmiany treści SWZ ww. postępowania:

Zmianie podlega:

#### 1. ROZDZIAŁ VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, pkt 1, ppkt 1.2. lit. d)

**TREŚĆ PRZED ZMIANĄ: zdolności technicznej lub zawodowej** – za spełniających ten warunek udziału w postępowaniu, Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej **2 (dwie) dostawy do oczyszczalni ścieków dmuchaw promieniowych z silnikiem synchronicznym bezszczotkowym, łożyskami powietrznymi o mocy elektrycznej w przedziale 100-120 kW.**

**TREŚĆ PO ZMIANIE: zdolności technicznej lub zawodowej** – za spełniających ten warunek udziału w postępowaniu, Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej **2 (dwie) dostawy dmuchaw promieniowych z silnikiem synchronicznym bezszczotkowym, łożyskami powietrznymi o mocy elektrycznej w przedziale 100-120 kW.**

## 2. ROZDZIAŁ VIII. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE, pkt 3, ppkt 3.2.

**TREŚĆ PRZED ZMIANĄ:** w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej wykaz dostaw wykonywanych nie wcześniej niż trzy lata przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający, że Wykonawca **wykonał co najmniej 2 (dwie) dostawy do oczyszczalni ścieków dmuchaw promieniowych z silnikiem synchronicznym bezszczotkowym, łożyskami powietrznymi o mocy elektrycznej w przedziale 100-120 kW**, wraz ze wskazaniem przedmiotu dostawy, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Wykaz należy złożyć zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ.

**TREŚĆ PO ZMIANIE:** w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej wykaz dostaw wykonywanych nie wcześniej niż trzy lata przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający, że Wykonawca **wykonał co najmniej 2 (dwie) dostawy dmuchaw promieniowych z silnikiem synchronicznym bezszczotkowym, łożyskami powietrznymi o mocy elektrycznej w przedziale 100-120 kW**, wraz ze wskazaniem przedmiotu dostawy, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Wykaz należy złożyć zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ.

3. **Zmianie podlega „załącznik nr 7 – wykaz dostaw”.** Nowy wzór w załączeniu do niniejszego pisma.

**Dokonane zmiany treści SWZ wiążą Wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie pozostałe zapisy SWZ, w tym wyznaczone terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

W załączeniu:

1. `zal_nr_7_do_swz_wykaz_dostaw` po ZMIANIE

.....  
(kierownik zamawiającego)