

	Z A P Y T A N I E O F E R T O W E O C E N Ę	Data wydania: 08.03.2021r.
		Wersja: 1
	Formularz P3/DOP/F05	Strona: 1/1

Załącznik nr 7
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w GWDA sp. z o.o. w Piła

Piła, 31.07.2023

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

1. **Zamawiający GWDA sp. z o.o., ul. Na Leszku 4, 64-920 Piła** zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu.
2. **Przedmiot zamówienia:** Przystosowanie automatyki stacji transformatorowej do samoczynnego odłączenia odbioru (SCO).
3. **Termin realizacji zamówienia:** do 22.12.2023
4. **Inne istotne warunki zamówienia:**

Zakres prac:

- Dostosowanie obecnie działającej automatyki automatycznego załączania rezerwy (AZR) do SCO.

Wymagania:

- Ogólne parametry techniczne:

1. SCO ma być min. 2 stopniowe
2. SCO ma współpracować z AZR
3. SCO ma być nadrzędne nad AZR
4. Wybór trybów ponownej aktywacji SCO (kasowania alarmów): ręczny i zdalny, automatyczny
5. Przesyłanie stanów przekaźnika poprzez INDUSTRIAL ETHERNET do centralnej dyspozytorni (system iFIX)
6. Całkowity czas działania SCO jest to suma czasów działania urządzeń realizujących automatykę SCO z czasem mniejszym bądź równym 300ms tj.:
 - czasu działania przekaźnika,
 - czasu dystrybucji sygnału wyłączającego,
 - czasu własnego wyłącznika

Termin wykonania uzgodniony z zamawiającym.

- Należy dostarczyć karty katalogowe
- Należy wykonać dokumentację powykonawczą- schematy diagramy.
- Zastrzega się możliwość odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn.

Inne uwagi:

W związku z posiadanymi Systemami Zarządzania Środowiskiem Zamawiający stawia wymagania obowiązując Wykonawcę każdorazowo podczas pobytu na terenie Gwda sp. z o.o.

1. Firma zewnętrzna wykonująca prace na terenie GWDA sp. z o.o. zobowiązana jest do

	Z A P Y T A N I E O F E R T O W E O C E N Ę	Data wydania: 08.03.2021r.
		Wersja: 1
	Formularz P3/DOP/F05	Strona: 1/1

prowadzenia prac zgodnie z obowiązującym prawem ochrony środowiska oraz wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodności z niniejszymi wymaganiami (osoba odpowiedzialna).

2. W przypadku powstania zagrożeń lub szkód środowiskowych należy natychmiast poinformować dział zlecający prace oraz Pełnomocnika do spraw systemu zarządzania środowiskiem i EMAS.
3. Wymagania środowiskowe GWDA sp. z o.o. dotyczą w szczególności:
 - a. zapewnienia i oznakowania pojemników i miejsc tymczasowego magazynowania odpadów, w uzgodnieniu ze Specjalistą ds. gospodarki odpadami lub Pełnomocnikiem do spraw systemu zarządzania środowiskiem i EMAS;
 - b. segregacji i usuwania odpadów powstających w trakcie wykonywania prac i przebywania pracowników na terenie GWDA sp. z o.o.;
 - c. właściwego postępowania ze ściekami;
 - d. ochrony gruntu i powietrza przed zanieczyszczeniem;
 - e. ochrony zieleni zakładowej;
 - f. utrzymywania zapleczy firmowych w czystości i porządku oraz przeprowadzania niezbędnych prac służących utrzymaniu obiektów;
 - g. przeszkolenia personelu w zakresie ochrony środowiska;
 - h. unikania powstawania zagrożeń środowiskowych;
 - i. oszczędnego gospodarowania mediami (woda, energia), w przypadku ich udostępnienia przez GWDA sp. z o.o.

Zabrania się w szczególności:

1. Gromadzenia odpadów w miejscach na ten cel niewyznaczonych;
2. Wykorzystywania należących do GWDA sp. z o.o. pojemników na odpady, chyba że umowa stanowi inaczej;
3. Usuwania drzew, krzewów, niszczenia zieleni;
4. Wprowadzania ścieków do kanalizacji, bez uzgodnienia z GWDA sp. z o.o.;
5. Wprowadzania do gruntu substancji stałych lub płynnych (np. z mycia maszyn i urządzeń) mogących spowodować degradację gleby lub zanieczyszczenie wód podziemnych jak oleje, rozpuszczalniki, farby, lakiery, detergenty, itp.

W każdym przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania należy kontaktować się ze Specjalistą ds. gospodarki odpadami lub Pełnomocnikiem do spraw systemu zarządzania środowiskiem i EMAS (zasada przezorności).

Osoby nadzorujące z ramienia GWDA sp. z o.o. upoważnione są do kontroli ustaleń wynikających z niniejszych wymagań.

7. Sposób przygotowania oferty:

- a. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, pisemnie, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.
- b. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
- c. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Przystosowanie automatyki stacji transformatorowej do samoczynnego odłączenia odbioru (SCO).”.

	ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ	Data wydania: 08.03.2021r.
		Wersja: 1
	Formularz P3/DOP/F05	Strona: 1/1

- d. Zamawiający dopuszcza składanie ofert mailem - adres: derendarz@gwda.pl
- e. **W ofercie należy podać cenę netto i brutto za całość zamówienia.** Podana cena jest ceną ryczałtową, zawierającą wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca w celu prawidłowego wykonania zamówienia.

8. Kryteria oceny oferty:

- a. Cena (waga 100%)

- 9. Termin i miejsce składania ofert:** 16.08.2023, godz. 10:00 kancelaria GWDA sp. z o.o. w Pile, ul. Na Leszku 4, w zamkniętych kopertach.
- 10.** Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 11.** Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego jest: Witold Derendarz tel. 665-398-234, e-mail: derendarz@gwda.pl

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)