

	ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ	Data wydania: 08.03.2021r.
		Wersja: 1
	Formularz P3/DOP/F05	Strona: 1/1

Załącznik nr 7
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w GWDA sp. z o.o. w Piła

Piła, dnia 30.06.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. **Zamawiający GWDA sp. z o.o., ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła** zaprasza do złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu.
2. **Przedmiot zamówienia:** Dostawę na teren zamawiającego fabrycznie nowej pompy do przetłaczania ścieków HOMA TP70M26/4 D EX .
3. **Termin realizacji zamówienia:** 10 tygodni od dnia złożenia zamówienia
4. **Inne istotne warunki zamówienia:**

Wymagane parametry pompy:

- pompa do pracy w atmosferze zagrożonej wybuchem
- długość kabla zasilającego 20 metrów
- maksymalna temperatura cieczy 40°C
- maksymalna głębokość zanurzenia 20 metrów
- maksymalna wysokość podnoszenia 13,5 metra
- minimalna wysokość podnoszenia 1 metr
- maksymalna wydajność pompy 110 m³/h
- przyłącze DN80

Silnik:

- częstotliwość 50Hz
- napięcie 400V
- obroty silnika 1450 obr./min.
- moc 2,5 kW

- Dodatkowe pytania proszę kierować pod adresem: Karol Rak, rak@gwda.pl

5. Sposób przygotowania oferty:

- 5.1. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, pisemnie, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.
- 5.2. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
- 5.3. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „**Pompa HOMA**”

	ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ	Data wydania: 08.03.2021r.
		Wersja: 1
	Formularz P3/DOP/F05	Strona: 1/1

5.4. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za całość zamówienia. Podana cena jest ceną ryczałtową, zawierającą wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca w celu prawidłowego wykonania zamówienia.

6. Kryteria oceny oferty:

6.1. Cena (waga 100%)

7. Termin i miejsce składania ofert: do dnia 06.07.2023, godz. 10:00 kancelaria GWDA sp. z o.o. w Pile, ul. Na Leszku 4. Forma oferty: papierowa lub e-mail: rak@gwda.pl

8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego jest: Karol Rak tel. 664-049-193, e-mail: rak@gwda.pl

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)